



Prefettura del Verbano Cusio Ossola
Ufficio Territoriale del Governo

Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

prot. n. *26458* /2017
via pec

Verbania, 3 luglio 2017

Al sig. Sindaco del Comune di	VERBANIA
Al sig. Questore del Verbano Cusio Ossola	VERBANIA
Al sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco	VERBANIA
Al sig. Dirigente del Servizio 118	NOVARA
Al sig. Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica(SISP) dell'ASL del V.C.O.	OMEGNA (VB)
Al sig. Collaboratore Tecnico c/o Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. del V.C.O	OMEGNA (VB)

Oggetto: Verbale sopralluogo Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 1° luglio 2017.

Per gli atti di codesti Uffici, si trasmette il verbale indicato in oggetto.

Il Vice Prefetto Vicario

(Campanese)
Barbarese



Prefettura del Verbano Cusio Ossola - Ufficio Territoriale del Governo

COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Centro Eventi "Il Maggiore"

Sopralluogo 1° luglio 2017

Sono presenti

La dott.ssa Roberta Carpanese	Vice Prefetto Vicario
La dott.ssa Silvia Marchionini	Sindaco Comune di Verbania
La dott.ssa Lorena Di Felice	Vice Questore Vicario
L'ing. Felice Iraca'	Comandante Vigili del Fuoco del V.C.O.
L'ing. Antonino Galfo	Vice Comandante Vigili del Fuoco del V.C.O.
Il p.i. Antonio Ferraro	Elettrotecnico
Il dott. Claudio Cristina	Dirigente Comune di Verbania
Il Sig. Raffaele Malavasi	A.S.P.P. Comune di Verbania
Il Geom. Massimo Gervasoni	Tecnico Consulente Comune di Verbania
L'ing. Dario Lalomia	Tecnico Consulente Comune di Verbania
Il Sig. Grassi Adriano	Ditta Grafen - manutenzione impianti CEM

I Sigg. **Giraldo Ivano e Pelucchini Giovanni** per il Comune di Verbania

Le funzioni di segreteria sono svolte dal dott. Antonio Lombardo.

Di seguito all'esame della documentazione avvenuto durante la riunione svoltasi in Prefettura il giorno 30 giugno 2017 ed al sopralluogo effettuato oggi, 1° luglio 2017, la **C.P.V.L.P.S.**, dopo attento sopralluogo in ordine all'installazione di quanto occorrente per lo svolgimento delle manifestazioni in argomento, rappresenta quanto segue:

1. Si è acquisita la seguente documentazione tecnica:
 - Attestazione sulla corretta funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti di protezione attiva (impianti Sprinkler, rete idrica antincendio, impianto di rilevazione allarme incendi) e dei sistemi di protezione passiva (compartimentazione antincendio della sala teatrale) a firma dei professionisti antincendio incaricati dal Comune di Verbania, nonché dichiarazione sul corretto funzionamento dell'illuminazione di emergenza (con relativa prestazione a norma di legge della Ditta STB Group),
 - È stata acquisita la nomina del Responsabile dell'attività ai sensi dell'art. 18, punto 1, D.M. 19 agosto 1996 e l'incarico formale alla persona deputata alla gestione della centralina di allarme antincendio (Consolle), Sig. Giraldo Ivano.
2. Si è acquisita la determina a contrarre n. 920 del 14.06.2017 del Comune di Verbania per i lavori adeguamento approvati in deroga dal Comitato Tecnico Regionale il



Prefettura del Verbano Cusio Ossola - Ufficio Territoriale del Governo

20.09.2016, che fissa la seduta di gara e apertura delle offerte alle ore 10:00 del 18.07.2017;

3. Si è acquisito il cronoprogramma dei lavori di adeguamento antincendio approvati dal Comitato Tecnico Regionale il 20.09.2016, che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 151/2011, non prescrive un termine ultimo entro il quale realizzare i lavori citati;
4. Si è acquisito il calendario delle manifestazioni dal 2.07.2017 al 17.09.2017 per un totale di 10 eventi;
5. Considerata la scadenza dell'agibilità temporanea del 30.06.2017, fissata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 27.09.2016;

Ciò premesso la C.P.V.L.P.S. prescrive quanto segue:

- Si richiamano interamente le prescrizioni riportate nell'allegato "A" del verbale della Commissione Comunale del 27.09.2016 e precisamente punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 (con la precisazione che è fatto divieto di installare apparecchiature diverse da quelle già installate all'interno della sala), punto 6, punto 9, punto 10 e punto 11.

Ed ancora:

- È fatto divieto durante la rappresentazione teatrale di utilizzo di fuochi d'artificio, fiamme libere, spari con armi, unitamente al divieto di fumo.
- Sia tenuta libera l'area di sosta per i mezzi VV.F. in prossimità degli attacchi per auto pompa e per l'accesso al locale tecnico antincendio.
- Dovrà essere presente durante l'esercizio dell'attività personale specializzato alla gestione della centralina allarme antincendi e della Consolle di gestione degli impianti di protezione attiva (postazione PC), al fine di consentire un pronto intervento ed una tempestiva comunicazione al personale VV.F. presente.
- Dovrà essere sempre presente per l'intera durata dello spettacolo un elettricista in grado di poter prontamente intervenire su tutti gli impianti elettrici in caso di necessità.
- L'accesso del pubblico alla sala dovrà essere subordinato all'esito positivo dei controlli svolti dal personale dei VV.F.
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso dalla sala teatrale ai locali camerini.
- Dovranno essere consegnata a cura del Responsabile dell'attività un minimo di 3 radio trasmettenti alla squadra di vigilanza, evidenziando che un ulteriore radio dovrà essere consegnata all'elettricista di turno ed una al Responsabile dell'attività incaricato della gestione della postazione di rimando degli allarmi di protezione attiva.
- Le tende a movimento elettrico verticale installate lungo i percorsi di esodo della sala, in prossimità delle uscite di sicurezza lato lago, dovranno essere mantenute per l'intera durata della manifestazione ad un'altezza non inferiore a 2 metri.
- Dovrà essere presente una squadra di addetti antincendi composta da un numero minimo di 5 unità, tutte in possesso di attestato di idoneità tecnica (Legge 609/1996) e tutte formate ed informate sui contenuti del Piano di Emergenza e del piano di evacuazione.
- Dovranno essere posizionate idonee transenne delimitanti l'area esterna posta a valle delle uscite di sicurezza lato lago, garantendone la fluibilità dei percorsi fino a luogo sicuro esterno.
- Siano apposti sulle superfici vetrate adiacenti alle uscite di sicurezza idonei sistemi di segnalazione, al fine di consentire il corretto orientamento degli spettatori della sala teatrale.
- Durante gli spettacoli pomeridiani e notturni, dovrà essere mantenuta sempre accesa l'illuminazione esterna lato lago, assicurandone il funzionamento anche da Gruppo Elettrogeno.



Prefettura del Verbano Cusio Ossola - Ufficio Territoriale del Governo

- Gli eventuali posti aggiunti all'interno della sala (Piano Orchestrale), dovranno rispettare un numero massimo di 16 posti per fila, garantendo il mantenimento dei passaggi interni alla sala e nel rispetto della capienza massima autorizzata.
- Dovrà essere installato un combinatore telefonico sull'impianto di rilevazione incendi e dovrà essere certificato U.N.I. e N5411.
- La Consolle che controlla gli allarmi dovrà essere alimentata anche da Gruppo di Continuità che non deve avere autonomia minima inferiore a 60 minuti.
- Il servizio di vigilanza antincendio, da effettuarsi dal Comando Provinciale VV.F. durante le manifestazioni e spettacoli a carattere pubblico, viene fissato in 5 unità.
- La capienza massima viene fissata in 572 posti.

In relazione a tanto, si concede agibilità temporanea fino al **30 settembre 2017**, anche in relazione allo stato di avanzamento delle procedure di gara inerenti l'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio prescritti nel parere di deroga rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale il 20.09.2016.

Entro la scadenza, sarà riconvocata la C.P.V.L.P.S. per monitorare il suddetto avanzamento dei lavori.

La Commissione prende atto, dall'esame della documentazione e dal sopralluogo effettuato, che sussistono le condizioni previste per l'esercizio dell'attività.

Letto, confermato e sottoscritto,

I componenti:

f.to	la dott.ssa	Roberta Carpanese
f.to	la dott.ssa	Silvia Marchionini
f.to	La dott.ssa	Lorena Di Felice
f.to	l'ing.	Felice Iraca'
f.to	l'ing.	Antonino Galfo
f.to	il p.i.	Antonio Ferraro
f.to	il dott.	Claudio Cristina
f.to	il Sig.	Raffaele Malavasi
f.to	il Geom.	Massimo Gervasoni
f.to	l'Ing.	Dario Lalomia
f.to	il Sig.	Grassi Adriano
f.to	il Sig.	Girardo Ivano
f.to	il Sig.	Pelucchini Giovanni



TEATRO "IL MAGGIORE" - PRESCRIZIONI VVF

ALLEGATO A

- 1) Sia rispettato quanto prescritto dal Titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 "Gestione della sicurezza";
- 2) Siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni e/o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenza non superiore a 6 mesi;
- 3) Siano mantenuti costantemente in efficienza oltre tutti i presidi di sicurezza (porte REI, impianto sprinkler, impianto idrico-antincendio, rilevatori di fumo-incendio, illuminazione d'emergenza ecc.) anche gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- 4) Sia garantita l'alimentazione elettrica di sicurezza per l'impianto sprinkler, la rilevazione incendi, l'impianto idrico antincendio e l'illuminazione di sicurezza nel rispetto del punto 13.2. del D.M. 19/08/1996;
- 5) Siano mantenuti sempre fruibili tutti i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza; *(vedi appunto Galfo)*
- 6) Sia mantenuto aggiornato e a disposizione per i controlli da parte del personale VVF l'apposito registro antincendio dei controlli periodici;
- 7) Sia installata barriera presso il lato palco lato sx dove sono posizionate le casse;
- 8) Sia installata cartellonistica differenziata (idranti e sprinkler) attacchi autopompa VVF e sia tenuta libera l'area di sosta per i mezzi VVF in prossimità degli attacchi e del locale tecnico antincendio sempre accessibile ai VVF;
- 9) Sia imposto divieto assoluto di deposito di materiale combustibile di qualsiasi natura in tutti i locali dotati di aperture rivolte verso i gusci lignei;
- 10) Non depositare materiale combustibile nel plenum sotto la sala teatrale e nel magazzino sotto il palco;
- 11) Siano delimitate e idoneamente segnalate le altezze utili delle uscite di sicurezza attraverso il guscio (altezza minima 2 metri);
- 12) Divieto di fumare nella scena e sue dipendenze e divieto di utilizzare fiamme libere;
- 13) Presenza durante l'esercizio dell'attività di personale specializzato all'entrata ove è ubicata la centralina d'allarme, al fine di un pronto intervento e di tempestiva comunicazione al personale VVF presente; *è la consolle di ripresa degli imp. di post attiva*
- 14) Presenza fissa durante gli spettacoli di almeno un elettricista; *(Galfo)*
- 15) L'attività preveda un servizio interno di sicurezza, presente durante l'orario di apertura e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di gestione delle emergenze. Tale servizio sia costituito da un numero minimo di addetti, determinato sulla base della valutazione del rischio di cui al D. Lgs 81/08, dei quali almeno due unità abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di tipo C - elevato rischio - previsto dall'art. 3 della legge 28/11/96 n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del D.M. 10/03/1998, con l'obbligo di rinnovare l'idoneità ogni tre anni presso il competente Comando VV.F.; *(vedi Galfo)*
- 16) Dotarsi di almeno 3 radio-ricetrasmittenti per la comunicazione tra VVF e gli addetti del servizio interno di sicurezza; *(Galfo)*
- 17) Il servizio di vigilanza antincendio da effettuarsi da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco durante le manifestazioni e gli spettacoli a carattere pubblico, viene fissato in numero di 5 unità VVF;
- 18) Capienza massima di 572 posti;
- 19) Agibilità temporanea fino al 30/06/2017 (stagione teatrale invernale 2016-2017).

VVA

(Handwritten signatures and initials)



Prefettura del Verbano Cusio Ossola - Ufficio Territoriale del Governo

COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Centro Eventi "Il Maggiore"

Sopralluogo 1° luglio 2017

Sono presenti

La dott.ssa Roberta Carpanese	Vice Prefetto Vicario
La dott.ssa Silvia Marchionini	Sindaco Comune di Verbania
La dott.ssa Lorena Di Felice	Vice Questore Vicario
L'ing. Felice Iraca'	Comandante Vigili del Fuoco del V.C.O.
L'ing. Antonino Galfo	Vice Comandante Vigili del Fuoco del V.C.O.
Il p.i. ANTONIO Ferraro	Elettrotecnico
Il dott. Claudio Cristina	Dirigente Comune di Verbania
Il Sig. Raffaele Malavasi	A.S.P.P. Comune di Verbania
il graf. Massimo Gervasoni	Tecnico Consulente Comune di Verbania
L'ing. Dario Lalomia	Tecnico Consulente Comune di Verbania
Il Sig. Grassi Adriano	Ditta Grafen - manutenzione impianti CEM
Il Sig. GIRALDO IVANO - PRUCCHINI GIOVANNI - COMUNE DI VERBANIA	

Le funzioni di segreteria sono svolte dal dott. Antonio Lombardo

Di seguito all'esame della documentazione avvenuto durante la riunione svoltasi in Prefettura il giorno 30 giugno 2017 ed al sopralluogo effettuato oggi, 1° luglio 2017, la **C.P.V.L.P.S.**, dopo attento sopralluogo in ordine all'installazione di quanto occorrente per lo svolgimento delle manifestazioni in argomento, **RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:**

1) Si è acquisita la seguente documentazione tecnica:
- ATTESTAZIONE SULLA CORRETTA FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA (IMPIANTI SPRINKLER A RITARDAZIONE ANTICENDIO, IMPIANTO DI RILAZIONE ALLARMA INCENDIO) E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA (COMPARTIMENTAZIONE ANTICENDIO DELLA SALA TEATRALE) A FIRMA DEI PROFESSIONISTI ANTICENDIO INCARICATI DAL COMUNE DI VB, NONCHÉ DICHIARAZIONE SUL CORRATTO FUNZIONAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (CON RELATIVA PRESTAZIONE ANCHE DI LEGGE DELLA DITTA STB GROUP);

[Handwritten signature]

* È STATA ACQUISITA LA NOMINA DEL RESPONSABILE
DELL'ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 18, RINVIATO, D. M. 19
1996 E L'INCARICO FORMALE ALLA PERSONA DEPUTATA
ALLA GESTIONE DELLA CENTRALINA DI ALLARME ANTINCENDIO
(CONSOLLA), SIG. GIRALDÒ IVANO.

- SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DA
RIPRENDERSI DAL COMANDO PROV. V.V.F. DURANTE
LE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE PUBBLICO,
VIGILANZA FISSATA IN 5 UNITÀ
- CAPACITÀ MASSIMA VIGILANZA FISSATA IN 572 POSTI

PAG. 2

2) Si è acquisita la STRAMINA A CONTRARRO N. 100 DEL 14.06.2012 DEL COMUNE DI VERBANIA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO APPROVATI IN DEROGA DAL P.T.R. IL 20.09.2016, CHE FISSA LA SCELTA DI GARA E APERTURA DELLE OFFERTE ALLE ORE 10.00 DEL 18.07.2012.

3) Si è acquisito il CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO APPROVATI DAL P.T.R. IL 20.09.2016, CHE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 151/2011, NON PRESCRIVE UN TERMINE ULTIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE I LAVORI CITATI.

4) Si è acquisito il CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONI, DAL 2.07.2012 AL 15.09.2012 PER UN TOTALE DI 10 PIANI.

5) CONSIDERATA LA SCADENZA DELL'AGIBILITÀ TEMPORANEA DAL 30.06.2012, FISSATA DALLA COMM. COMUNALE DI VIGIL. SUI LOCALI DI PUBBL. SPETT. DEL 22.09.2016; CIÒ PRAMMESSO LA C.P.V.L.P.S. PRESCRIVE QUANTO SEGUO:

- SI RICHIEDANO INTRAMANTRE LE PRESCRIZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO "A" DEL VERBALE DELLA COMM. COMUNALE DEL 22.09.2016 E PRECISAMENTE PUNTO 1, PUNTO 2, PUNTO 3, PUNTO 4, PUNTO 5 (CON LA PRECISAZIONE CHE È FATTO DIVIETO DI INSTALLARE APPARECCHIATURA DIVERSA DA QUELLA GIÀ INSTALLATA ALL'INTERNO DELLA SALA; PUNTO 6, PUNTO 8, PUNTO 10 E PUNTO 11.

ED ANCORA:

- È FATTO DIVIATO DURANTE LA RAPPRESENTAZIONE TRATTALE DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PIAMME LIBERE, SPARI CON ARMI, UNITAMENTE AL DIVIATO DI FUMO.
- SIA TRUUTA LIBERA L'AREA DI SOSTA PER I MEZZI V.V.F. IN PROSSIMITÀ DEGLI ATTACCHI PER AUTO POMPA E PER L'ACCESSO AL LOCALI TECNICO ANTINCENDIO.
- DOVRA' ESSERE PRESENTE DURANTE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PERSONALE SPECIALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA CENTRALINA ALLARME ANTINCENDI E DELLA CONSOLA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA (POSTAZIONE PC), AL FINE DI CONSUNTARE UN PROMTO INTERVENTO ED UNA TRASPARENTE COMUNICAZIONE AL PERSONALE V.V.F. PRESENTE.
- DOVRA' ESSERE SEMPRE PRESENTE PER L'INTERA DURATA DELLO SPETTACOLO UN ELETTRICISTA IN GRADO DI POTER PRONTAMENTE INTERVENIRE SU TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI IN CASO DI NECESSITÀ.
- L'ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA SALA DOVRA' ESSERE SUBORDINATO ALL'ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI SVOLTI DAL PERSONALE DEI V.V.F.
- DOVRA' ESSERE GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO DALLA SALA TRATTALE AI LOCALI CAMBII.

PAG. 4

- DOVRANNO ESSERE CONSERVATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ UN MINIMO DI 3 RADIO TRASMETTENTI ALLA SQUADRA DI VIGILANZA, RIVIDENZIANDO CHE UN ULTERIORE RADIO DOVRÀ ESSERE CONSERVATA ALL'ELETTOICISTA DI TURNO AD UNA AL RESP. DELL'ATTIVITÀ INCARICATO DELLA GESTIONE DELLA POSTAZIONE DI RIMANDO DEGLI ALLARMI DI PROTEZIONE ATTIVA.
- LA TENDA A MOVIMENTO ALTRARIO VERTICALE INSTALLATE LUNGO I PERCORSI DI ESCO DELLA SALA, IN PROSSIMITÀ DELLA USCITA DI SICUREZZA LATO LAGO DOVRANNO ESSERE MANTENUTE PER L'INTERA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE AD UN'ALTEZZA NON INFERIORE A 2 METRI.
- DOVRÀ ESSERE PRESENTE UNA SQUADRA DI ADDETTI ANTINCENDI COMPOSTA DA UN NUMERO MINIMO DI 5 UNITÀ, TUTTE IN POSSESSO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA (LEGGI 609/96) TUTTE FORMATE ED INFORMATE SUI CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA E DEL PIANO DI EVACUAZIONE.
- DOVRANNO ESSERE POSIZIONATE IDONEE TRANSMETTE DRUMITANTI L'AREA ESTERNA POSTA AVANTI DELLA USCITA DI SICUREZZA LATO LAGO, GARANTENDO LA FLUIDITÀ DEI PERCORSI FINO A LUOGO SICURO ESTERNO.
- SIANO APPOSTI SULLA SUPERFICIE VETRATA ADIACENTI ALLA USCITA DI SICUREZZA IDONEI SISTEMI DI SEGNALEZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE IL CORRETTO ORIENTAMENTO

PAG. 5

DEGLI SPETTACOLI DELLA SALA TRATTALE.

- DURANTE GLI SPETTACOLI POMERIDIANI E NOTTURNI, DOVRÀ ESSERE MANTENUTA SEMPRE ACCESA L'ILLUMINAZIONE ESTERNA LATO LAGO, ASSICURANDO IL FUNZIONAMENTO ANCHE DA GRUPPO ELETTOGENO.
- GLI EVENTUALI POSTI AGGIUNTI ALL'INTERNO DELLA SALA (PIANO ORCHESTRAL), DOVRANNO RISPETTARE UN NUMERO MASSIMO DI 16 POSTI PER RILA, GARANTENDO IL MANTENIMENTO DEI PASSAGGI INTERNI ALLA SALA E NEL RISPETTO DELLA CAPACITÀ MASSIMA AUTORIZZATA.
- DOVRÀ ESSERE INSTALLATO UN COMBINATORE TERMOELETTRICO SULL'IMPIANTO DI RILVAZIONE INCENDI E DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO U.N. I.e.T. N. 3711.
- LA CONSOLA CHE CONTROLLA GLI ALLARMI, DOVRÀ ESSERE ALIMENTATA ANCHE DA GRUPPO DI CONTINUITÀ CHE NON DEVE AVERE AUTONOMIA MINIMA INFERIORE A 60 MINUTI.
- IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DEVE EFFETTUARSI DAL COMANDO PROV. V.V.F. DURANTE LE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE PUBBLICO, VENE RESSATE IN 5 UNITÀ.
- LA CAPACITÀ MASSIMA VENE RESSATA IN 572 POSTI.



Prefettura del Verbano Cusio Ossola - Ufficio Territoriale del Governo

IN RELAZIONE A TANTO, SI CONCORDA AGIBILITÀ
 TEMPORANEA FINO AL 30 SETTEMBRE 2017, ANCHE
 IN RELAZIONE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE
 PROCEDURE DI GARA INERENTI L'AFFIDAMENTO
 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESCRITTI
 NEL PARRA DI DEDICAZIONE RILASCIATA DAL C.T.R. IL 20.09.2016
 ENTRO LA SEDANZA, SARA' RICONVOCATO LA C.P.V.L.P.S. PER
 MONITORARE IL SUDDETTO AVANZAMENTO DEI LAVORI.
 LA COMMISSIONE PRENDR ATTO, DALL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
 E DAL SOPRALLUOGO RIFERUATO, ^{PER} SOTTOSTORRE ^{LE} CONDIZIONI PREVISTE
 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.

Letto, confermato e sottoscritto,

I componenti:

- f.to la dott.ssa **Roberta Carpanese**
- f.to la dott.ssa **Silvia Marchionini**
- f.to La dott.ssa **Lorena Di Felice**
- f.to l'ing. **Felice Iraca'**
- f.to l'ing. **Antonino Galfo**
- f.to il p.i. **ANTONIO Ferraro**
- f.to il dott. **Claudio Cristina**
- f.to il Sig. **Raffaele Malavasi**
- f.to l'Arch. **Massimo Gervasoni**
- f.to l'ing. **Dario Lalomia**
- f.to il Sig. **Grassi Adriano**

[Handwritten signatures corresponding to the list above]